

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе

УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 14, 8 (347) 272-82-03, grnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 35/02 по результатам рассмотрения заявления

«13» февраля 2020 года

город Уфа
(город, село, поселок)

12 ч. 00 мин.

Государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы
Махровым Валерием Васильевичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего
заявление)

в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «07» февраля 2020 г. проведено обследование
документов и объекта защиты заинтересованного лица – Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Уфимский машиностроительный колледж (ГБПОУ
Уфимский машиностроительный колледж); ИНН 0273013552

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного (-ых) по адресу: 450112, г. Уфа, ул. Маяковского, дом 3, 1-й этаж, кабинет № 1

Обследование проводилось совместно с и.о. директора ГБПОУ Уфимский машиностроительный
колледж Нургалиевым Азатом Ахатовичем, заместителем директора ГБПОУ Уфимский
машиностроительный колледж Копейкиным Максимом Юрьевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Помещение кабинета № 1 ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж располагается на
1-м этаже 2-х этажного учебного здания, 1953 года постройки, 2-й степени огнестойкости. Общая
площадь рассматриваемого помещения 50,0 квадратных метра. Размеры здания в плане 39,2х26,4 м.
Стены кирпичные с наружной штукатуркой, перекрытия железобетонные сборные, перегородки
кирпичные, полы бетонные, покрытые плиткой, фундамент бетонный ленточный. Крыша -
профилированный лист стальной. Класс пожарной опасности строительных конструкций С0.
Функциональная пожарная опасность рассматриваемых помещений – Ф 4.1 (здания
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей,
профессиональных образовательных организаций). Помещения электрифицированы, отопление
центральное водяное. Вентиляция приточно-вытяжная. Из здания ГБПОУ Уфимский
машиностроительный колледж имеется три эвакуационных выхода непосредственно наружу. На
пути эвакуации отсутствуют горючие материалы, эвакуационные пути не загромождены.
Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушители ОП-4, ОУ-5 в
количестве 15 шт.), исправны, рассредоточены по помещениям согласно плану эвакуации и
находятся в легкодоступных местах. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной
сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Представлены
акты № 1 проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от
07.02.2020 г., акт № 2 проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией
от 07.02.2020 г., а также договор № 1/20-2 на обслуживание средств автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией от 09.01.2020 г. Договор заключен с ООО «Гарант» (лицензия МЧС России № 02-Б/00874 от 28.09.2016 г.). Система исправна и работоспособна. Имеется СПИ «Каланча». Представлен договор на обслуживание № 1/20-2 от 09.01.2020 г. с ООО «Гарант» (лицензия МЧС России № 02-Б/00874 от 28.09.2016 г.). План эвакуации людей соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Приказом от 27.12.2019 г. назначено ответственное лицо за пожарную безопасность в колледже – заместитель директора по АХЧ Копейкин М.Ю. Заместитель директора по АХЧ Копейкин М.Ю. обучен по программе пожарно-технического минимума (квалификационное удостоверение № 722 от 22.03.2019 г., выданное ГБОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС РБ»). Инструкции о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях колледжа и по действиям работников при возникновении пожара имеются, утверждены руководителем 10.01.2020 г. Согласно приказу № 01-03/232 от 18.10.2019 г. проведена тренировка с учащимися и преподавателями колледжа по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях. Количество одновременно находящихся людей в помещении не более 25 человек.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе обследования установлено: Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено
С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Заместитель директора ГБПОУ Уфимский
машиностроительный колледж Копейкин М.Ю.



(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 13 » февраля 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заместитель директора ГБПОУ Уфимский
машиностроительный колледж Копейкин М.Ю.



(подпись)

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

« 13 » февраля 2020 г.

Вывод по результатам обследования:

Помещение кабинета № 1 на 1-м этаже ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Маяковского, дом 3, соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору Махров В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 13 » февраля 2020 г.

М.Л.П.*

Заместитель главного государственного
инспектора г. Уфы по пожарному надзору

Акчурин А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« ___ » _____ 2020 г.

*-место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору